

ПРООН/ГЭФ
Проект №00077154

«Повышение энергетической эффективности жилых зданий
в Республике Беларусь»

Отчет

РУКОВОДСТВО
ПРАКТИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АУДИТА
В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Исполнитель,
Эксперт по вопросам
энергетического аудита в зданиях

А.Ф.Молочко

Минск
март 2014

Оглавление

Введение.....	4
1 Типовые контракты для энергетического аудита.....	5
2 Компиляция параметров энергетического аудита и плана.....	6
3 Методологии получения исходных данных.....	8
3.1 Общие сведения о здании.....	8
3.2 Система теплоснабжения.....	9
3.3 Система электроснабжения.....	9
3.4 Приборы учета.....	10
3.5 Потребление энергоресурсов.....	10
3.6 Климатические параметры отопительного периода.....	11
3.7 Опрос пользователей (жителей дома, служащих, рабочих).....	12
4 Основные инструменты и технические методы энергетического аудита.....	13
4.1 Проведение инструментальных измерений.....	13
4.1.1 Измерение параметров микроклимата.....	13
4.1.2 Обследование строительных конструкций.....	13
4.1.3 Обследование инженерных систем.....	14
4.1.4 Обследование системы электроснабжения.....	14
5 Методология анализа данных и оценки основных показателей энергетической эффективности и потенциала энергосбережения.....	15
5.1 Фактическое и расчетное теплоснабжение в системе отопления.....	15
5.1.1 Фактическое теплоснабжение.....	15
5.1.2 Расчетное теплоснабжение.....	15
5.1.3 Определение фактического теплоснабжения при нормативных условиях отопительного периода.....	18
5.2 Фактическое и расчетное теплоснабжение в системе ГВС.....	18
5.2.1 Фактическое теплоснабжение.....	18
5.2.2 Расчетное теплоснабжение.....	18
5.3 Фактическое и нормативное потребление электрической энергии.....	19
5.3.1 Фактическое электропотребление.....	19

5.3.2	Расчетное электропотребление.....	20
5.4	Определение интегральных энергетических характеристик зданий.....	22
6	Составляющие энергетического паспорта	24
7	Разработка плана действий и список мероприятий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения, а также их технических и экономических показателей	25
8	Финансовые механизмы для реализации запланированных мероприятий.....	32
9	Вопросы стоимости энергетического аудита.....	33
	Список использованных источников	35
	Приложение А.....	36
	Приложение Б	41
	Приложение В.....	46

Введение

Энергоаудит зданий является комплексным энергетическим обследованием здания, которое включает в себя получение требуемых исходных данных, анализ технической и финансовой информации, составление баланса потребления, распределения энергии, выявление потерь, разработку целенаправленных энергосберегающих мероприятий, рекомендаций.

При проведении энергоаудита зданий выполняется большое количество различных измерений, расчетов, анализа работы систем отопления, водоснабжения, электроснабжения и т.д.

В соответствии с существующей методикой проведения энергоаудита можно выделить следующие основные этапы:

1) **подготовительный этап** включает в себя оценку объема работ, согласование технического задания и сроков исполнения работ, заключение договора;

2) **сбор исходных данных** – заключается в сборе проектной, технической и финансовой документации, проведении инструментальных измерений;

3) **обработка и анализ информации** – должен предусматривать выполнение анализа полученных результатов, составление энергетических балансов, определение интегральных энергетических характеристик здания, оценка потенциала энергосбережения;

4) **разработка рекомендаций по энергосбережению** – основной задачей данного этапа является технико-экономическая оценка эффективности энергосберегающих мероприятий, составление перечня приоритетных направлений энергосбережения;

5) **оформление полученных результатов** – данный этап должен предусматривать составление отчета и энергетического паспорта по результатам проведения энергетического обследования;

6) **мониторинг удельных энергетических характеристик зданий** предусматривает проведение повторного энергетического обследования и анализ хода внедрения энергосберегающих мероприятий предусмотренных программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

1 Типовые контракты для энергетического аудита

Пример типового контракта для энергетического аудита приведен в приложении А.

Договор на проведение энергоаудита является договором оказания услуг и должен составляться в соответствии с Гражданским Кодексом .

Обязательным условием для данных видов договоров является четкое описание порядка возникновения и изменения, а также прекращения обязательств между сторонами.

Самым важным в договоре по энергоаудиту, как и в любом договоре, являются условия сотрудничества. Сторона А (Заказчик) и Сторона В (Исполнитель) должны максимально четко прописать все вопросы, которые могут возникнуть в процессе оказания данной услуги.

Обязательно нужно указать, что Исполнитель обязуется провести обследование в соответствии с нормативными актами, первоочередно регламентирующими вопрос проведения обязательного энергоаудита.

Пропишите точную стоимость, укажите что стоимость договора фиксирована и не подлежит изменению, и обязательно уточните вопросы предоплаты. Если договорились на предоплату - ее размер в процентах, размер в денежном выражении (обязательно цифрами и прописью), сроки и условия проведения средств по предоплате. Возможно это сразу после заключения договора - до момента выполнения работ, либо после выполнения каких либо этапов (по сути тогда это уже не предоплата, а поэтапный расчет, о котором тоже нужно описывать каждый ход - сколько, когда, и при каких условиях).

В разделе«Обязательства сторон»дается ссылка на нормативные акты (это в обязательствах Исполнителя, чтобы итоги работ соответствовали нуждам и требованиям Заказчика), а также, в обязательствах Заказчика указывается, что он обязуется предоставить все необходимые материалы для проведения обследования (при возможности приводится перечень документов).

2 Компиляция параметров энергетического аудита и плана

Энергоаудит зданий является комплексным энергетическим обследованием здания, которое включает в себя получение требуемых исходных данных, анализ технической и финансовой информации, составление баланса потребления, распределения энергии, выявление потерь, разработку целенаправленных энергосберегающих мероприятий, рекомендаций.

При проведении энергоаудита зданий выполняется большое количество различных измерений, расчетов, анализа работы систем отопления, водоснабжения, электроснабжения и т.д.

В соответствии с существующей методикой проведения энергоаудита можно выделить следующие основные этапы:

7) **подготовительный этап** включает в себя оценку объема работ, согласование технического задания и сроков исполнения работ, заключение договора;

8) **сбор исходных данных** – заключается в сборе проектной, технической и финансовой документации, проведении инструментальных измерений;

9) **обработка и анализ информации** – должен предусматривать выполнение анализа полученных результатов, составление энергетических балансов, определение интегральных энергетических характеристик здания, оценка потенциала энергосбережения;

10) **разработка рекомендаций по энергосбережению** – основной задачей данного этапа является технико-экономическая оценка эффективности энергосберегающих мероприятий, составление перечня приоритетных направлений энергосбережения;

11) **оформление полученных результатов** – данный этап должен предусматривать составление отчета и энергетического паспорта по результатам проведения энергетического обследования;

12) **мониторинг удельных энергетических характеристик зданий** предусматривает проведение повторного энергетического обследования и анализ хода внедрения энергосберегающих мероприятий предусмотренных программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Алгоритм действий энергоаудитора представлен далее.

Наименование проводимых работ	Исходные данные. Действия энергоаудиторов	Результаты работы
Сбор общих данных об объекте	Проектная документация, паспорта БРТИ, договора энергоснабжения, нормативная документация	Материал для заполнения форм паспорта
Сбор данных об энергопотреблении и состоянии приборного учета	Единый расчетный центр, данные по энергопотреблению за базовый год по приборам учета	Материал для заполнения форм паспорта
Сбор данных о составе оборудования, установленным мощностям, удельным расходам и др. Визуальная оценка оборудования и состояния ограждающих конструкций	Данные ЖЭС (ТС), паспорт здания, данные инвентаризации,	Материал для заполнения форм паспорта
Оценка состояния и эффективности работы систем тепло- и электропотребления. Оценка потенциала энергосбережения	Данные управляющей компании, результаты инструментальных измерений	Материал для разработки энергосберегающих мероприятий и заполнения форм паспорта
Разработка энергосберегающих мероприятий	Проводится энергоаудиторами по результатам обследования	Материал для разработки энергосберегающих мероприятий
Заполнение энергетического паспорта	Проводится энергоаудиторами по результатам обследования	Заполненные формы паспорта жилого дома
Оформление отчета о проведении энергетического обследования	Проводится энергоаудиторами по результатам обследования	Отчет по результатам обследования

3 Методологии получения исходных данных

Исходные данные собираются с использованием проектной документации на здание, паспортов БТИ, энергетического паспорта здания, сведений эксплуатирующих организаций и непосредственного обследования здания при проведении энергоаудита.

3.1 Общие сведения о здании

На основании собранных данных приводятся следующие характеристики здания:

- год постройки здания и год проведения капитального ремонта;
- серия проекта здания;
- этажность здания;
- количество секций;
- количество квартир;
- геометрические размеры здания по наружной поверхности, включающие в себя длину, ширину и высоту (если здание имеет более сложную конфигурацию, то необходимо составить план периметра здания с указанием всех необходимых размеров);
- отапливаемый объем и отапливаемая площадь здания;
- общая площадь жилых помещений;
- наличие отапливаемого подвала, т. е. наличие в подвале помещений с установленными отопительными приборами;
- наличие теплого чердака, представляющего собой чердачное пространство, где собирается удаляемый из квартир воздух;
- площадь ограждающих конструкций здания (площадь стен указывается без оконных проемов, балконных и входных дверей; при наличии отапливаемого подвала указывается площадь пола по грунту, включая площадь стен, контактирующих с грунтом; если в здании имеется неотапливаемое техподполье, то наружным ограждением является перекрытие техподполья);
- количество зарегистрированных жителей в доме;
- конструкция лестнично-лифтового узла (тип Н1 с поэтажными наружными переходами, тип Н2 – внутренняя лестница с окнами);
- информация о встроенных нежилых помещениях.

3.2 Система теплоснабжения

Исходные данные о системе теплоснабжения здания включают в себя следующую информацию:

- источника (ЦТП или тепловая станция) в систему отопления;
- температурный график системы отопления здания;
- схема системы отопления одно- или двухтрубная;
- схема подключения системы отопления к тепловой сети: независимая с теплообменником в ИТП, зависимая с непосредственным подключением, через элеваторный узел или с насосом смешения;
- тип отопительных приборов;
- характеристика систем вентиляции и кондиционирования (при их наличии);
- тип системы горячего водоснабжения (ГВС): с изолированными стояками без полотенцесушителей; то же с полотенцесушителями; с неизолированными стояками и полотенцесушителями;
- проектные нагрузки здания (эти данные собираются отдельно для жилой части и для встроенных нежилых помещений; при отсутствии такого разделения нагрузки приводятся для всего здания).

3.3 Система электроснабжения

В систему электроснабжения и электропотребления жилых зданий входят вводно-распределительные устройства (ВРУ), питающие, групповые и распределительные сети и электропотребляющее оборудование. Электропотребляющее оборудование можно разделить на 3 группы:

- электроприемники в жилых помещениях (освещение в квартирах и бытовые электроприборы);
- наружное освещение и освещение мест общего пользования;
- силовое оборудование (лифтовое оборудование, насосы и др.).

Последние 2 группы относятся к общедомовому электропотребляющему оборудованию.

При обследовании системы электроснабжения жилого здания необходимо проверить наличие однолинейной схемы электроснабжения и получить следующую информацию:

- границы раздела балансовой принадлежности;
- основные характеристики общедомового электропотребляющего оборудования (лифты, насосы, освещение и т. д.);
- данные фактического электропотребления по видам электропотребляющего оборудования согласно показаниям счетчиков коммерческого учета, а также счетчиков технического учета (при их наличии).

3.4 Приборы учета

Исходные данные о приборах учета должны дать полное представление о системе измерения потребления энергоресурсов и воды в здании.

Для систем тепло- и водопотребления необходимо иметь следующие сведения:

- тип (марка) и номер установленного оборудования;
- наличие технических возможностей для использования измерительного оборудования в автоматизированных системах учета, контроля и регулирования тепловой энергии;
- места установки приборов учета.

Дополнительно собирается информация о водосчетчиках, установленных в квартирах.

Для системы электроснабжения собираются следующие сведения о приборах учета:

- тип, марка, класс точности установленного оборудования;
- место установки счетчиков коммерческого учета на общедомовую электрическую нагрузку и общедомовых счетчиков электрической энергии, потребляемой жильцами (при их наличии);
- данные об измерительных трансформаторах тока и напряжения с указанием их типов и коэффициентов трансформации;
- наличие возможности подключения существующих счетчиков к автоматизированным системам учета электропотребления (АСУЭ).

3.5 Потребление энергоресурсов

Данные о потреблении энергоресурсов собираются за период, равный одному году (или за более длительный период, если есть такая возможность). Этот период не обязательно должен точно соответствовать календарному году: он может начинаться в одном году, а заканчиваться в следующем.

Если нет возможности собрать информацию за 12 месяцев, то необходимо собрать данные за 3 месяца отопительного периода (период наличия фактических данных).

Оптимальный набор данных содержит информацию о потреблении тепловой энергии отдельно в системе отопления и в системе ГВС, а также информацию о потреблении горячей и холодной воды. Если теплосчетчик измеряет только суммарное теплоснабжение, то необходимо иметь данные о расходе горячей воды.

Вся информация о фактическом потреблении тепловой энергии и воды заносится в таблицу 1.

Таблица 1 – Фактическое потребление энергоресурсов

Месяц	Потребление тепловой энергии, кВт·ч			Потребление воды, м ³			Потребление электрической энергии, кВт·ч		
	Система отопления	Система ГВС	общее	горячая вода	холодная вода	общее	система освещения	силовое оборудование	умм а
январь									
февраль									
март									
апрель									
май									
июнь									
июль									
август									
сентябрь									
октябрь									
ноябрь									
декабрь									

Для анализа фактического состояния системы теплоснабжения дополнительно запрашиваются протоколы показаний теплосчетчиков за весь отопительный период или за три месяца отопительного периода, в которых содержатся суточные значения показателей потребления тепловой энергии и расхода теплоносителя, а также среднесуточные показатели температуры воды в подающем и обратном трубопроводах.

Для системы электропотребления данные собираются отдельно для силового оборудования и отдельно для систем освещения мест общего пользования и наружного освещения, если в обследуемом жилом доме установлены счетчики коммерческого учета отдельно по этим направлениям.

При наличии общего счетчика коммерческого учета на силовое оборудование, освещение мест общего пользования и наружное освещение собираются данные о суммарном потреблении электроэнергии.

3.6 Климатические параметры отопительного периода

Для приведения данных о потреблении тепловой энергии в системе отопления к сопоставимым условиям необходимо иметь информацию о средних температурах наружного воздуха и количестве суток за каждый месяц периода наличия фактических данных. Сведения берутся на основании данных метеослужб.

Нормативные параметры определяются в соответствии СНБ 2.04.02-2000 Строительная климатология.

3.7 Опрос пользователей (жителей дома, служащих, рабочих).

Опрос целесообразно сочетать с проведением измерений показателей микроклимата. Пользователи – ценный источник информации по комфорту и качеству внутреннего воздуха. При этом достаточно опросить 10 - 20% пользователей. Из опроса пользователей, как правило, следует выяснить:

Имеются ли холодные участки стен;

Имеются ли промерзания и сквозняки;

Удовлетворительны ли качество воздуха, его температура и влажность;

Имеются ли перерывы в работе отопления и водоснабжения;

Имеются ли течи в водоразборных кранах.

Пример опросного листа приведен в приложении Б.

4 Основные инструменты и технические методы энергетического аудита

4.1 Проведение инструментальных измерений

4.1.1 Измерение параметров микроклимата.

Выполняются инструментальные измерения

Измерение параметров воздушного и теплого микроклимата в жилых и общедомовых помещениях проводится с целью проверки их соответствия гигиеническим и технологическим нормативам

Измеряется температура, влажность и скорость движения воздуха.

4.1.2 Обследование строительных конструкций

Визуальный осмотр проводится с целью определения технического состояния наружных ограждающих конструкций. Определяют наличие дефектных участков, трещин, отклонений от вертикали, разрушение фактурного и защитного слоев, коррозию арматуры, состояние стыков, обрамлений оконных и дверных проемов.

Обмерные работы проводятся для выявления действительных геометрических размеров здания и соответствия их проектным данным.

Определяются теплотехнические свойства ограждающих конструкций:

- температурные поля на внутренних поверхностях ограждающих конструкций, на участках теплопроводных включений, узлов примыканий внутренних и наружных стен, стыковых соединений с целью выявления зон с пониженной температурой, где возможно образование конденсата на поверхности конструкций;
- характер изменения температурного поля и коэффициент теплотехнической однородности конструкций;
- термическое сопротивление конструкций R_k , $m^2 \cdot ^\circ C / Вт$, коэффициент теплоотдачи внутренней $\alpha_{в}$, $m^2 \cdot ^\circ C / Вт$, и наружной $\alpha_{н}$, $m^2 \cdot ^\circ C / Вт$, поверхностей;
- измерение тепловых потоков для определения теплозащитных свойств ограждающих конструкций;
- влажностное состояние ограждающих конструкций;
- воздухопроницаемость ограждающих конструкций;

инструментальный контроль температурно-влажностных режимов и расхода воздуха системами приточно-вытяжной вентиляции.

Выбор количества и мест измерений должен определяться поставленной задачей и позволять с необходимой точностью определить теплоэнергетический баланс.

Как правило, предпочтение следует отдавать измерениям значений показателей микроклимата в помещениях, зонах, участках, где имеются жалобы пользователей.

4.1.3 Обследование инженерных систем

Проводится визуальный осмотр и проверка работоспособности инженерных систем.

Проводятся следующие измерения:

- температуры воды (теплоносителя) в прямом (подающем) трубопроводе;
- температуры воды (теплоносителя) в обратном трубопроводе;
- расхода воды (теплоносителя) в прямом (подающем) трубопроводе;
- расхода воды (теплоносителя) в обратном трубопроводе;
- давления воды (теплоносителя) в прямом (подающем) трубопроводе;
- давления воды (теплоносителя) в обратном трубопроводе.

Проводится тепловизионная съемка отопительных приборов и стояков с целью выявления равномерности прогрева отопительных приборов, отсутствия завоздушенности.

4.1.4 Обследование системы электроснабжения

Проводится анализ качества электрической энергии.

Для выявления участков повышенной температуры электрооборудования в помещении электрощитовой и электрических щитов здания проводится тепловизионная съемка.

Проводится инструментальный контроль уровня освещенности при естественном и искусственном освещении;

5 Методология анализа данных и оценки основных показателей энергетической эффективности и потенциала энергосбережения

5.1 Фактическое и расчетное теплотребление в системе отопления

5.1.1 Фактическое теплотребление

Фактическое потребление тепловой энергии определяется за отопительный период или за период наличия данных на основании показаний приборов учета, коммунальных платежей или расчетным способом.

5.1.2 Расчетное теплотребление

Расчетное теплотребление в системе отопления представляет собой расход тепловой энергии, требуемый для отопления и вентиляции жилого здания за отопительный период.

Расход тепловой энергии определяется при нормативных условиях отопительного периода.

Расчет проводится по укрупненным показателям в соответствии с СНБ 4.02.01-03 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Или по методике, приведенной в ТКП 45- 2.04-195-2010 (02250) «Тепловая защита зданий. Теплоэнергетические характеристики. Правила определения». В этом случае расчетный расход тепловой энергии определяется с учетом фактических (проектных) значений сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, нормативного воздухообмена, расчетных бытовых тепловыделений и солнечных теплопоступлений.

Таблица 2 – расчетный расход тепловой энергии

Характеристики здания и помещений и расчет потребления тепловой энергии здания					
Параметр	Обозн.	Ед.изм.	Значение		
			Нормативное	Проектное	Фактическое
Этажность	-	-			
Год постройки	2010				
Общая площадь ограждающих конструкций	$A_{общ}$	м ²			
Общая площадь отапливаемых помещений	$A_{общ.отпл}$	м ²			
Система отопления	Тип				
	Отопительные приборы				
	Состояние				
Отапливаемый объем здания	V_o	м ³			
Фактическая продолжительность отопительного периода	$z_{от}$	сут			
Расчетная температура наружного воздуха		°C			

Площадь остекления (светопроемов) по фасадам,	юго-восток	$A_{ост}$	$м^2$			
	северо-запад					
	юго-запад					
	северо-восток					
Кровля	тип					
	коэффициент теплопередачи	K	$Вт/(м^2 \cdot ^\circ C)$			
	сопротивление теплопередаче	R	$м^2 \cdot ^\circ C/Вт$			
	площадь	$A_{кр}$	$м^2$			
	состояние					
Стены	тип					
	коэффициент теплопередачи	K	$Вт/(м^2 \cdot ^\circ C)$			
	сопротивление теплопередаче	R	$м^2 \cdot ^\circ C/Вт$			
	площадь	$A_{ст}$	$м^2$			
	состояние					
Окна	тип					
	коэффициент теплопередачи	K	$Вт/(м^2 \cdot ^\circ C)$			
	сопротивление теплопередаче	R	$м^2 \cdot ^\circ C/Вт$			
	площадь	$A_{ост}$	$м^2$			
	состояние					
Входные двери и ворота	тип					
	коэффициент теплопередачи	K	$Вт/(м^2 \cdot ^\circ C)$			
	сопротивление теплопередаче	R	$м^2 \cdot ^\circ C/Вт$			
	площадь	$A_{нд}$	$м^2$			
	состояние					
Подвальные перекрытия	тип					
	коэффициент теплопередачи	K	$Вт/(м^2 \cdot ^\circ C)$			
	сопротивление теплопередаче	R	$м^2 \cdot ^\circ C/Вт$			
	площадь	$A_{нд}$	$м^2$			
	состояние					
Расчет потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий						
1. Потребление тепловой энергии на отопление здания в течении отопительного периода	$Q_{от} = [Q_h - (Q_{быт} + Q_{в}) \nu \zeta] \beta_h$					
		кВт ч				
		Гкал				
Коэффициент, учитывающий теплоаккумуляционную способность здания	ν	-				
Коэффициент эффективности систем автоматического регулирования подачи теплоты на отопление	ζ	-				
Коэффициент, учитывающий дополнительное теплосодержание системы отопления	β_h	-				
Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания	q_h^{des}	$кДж/(м^3 \cdot ^\circ C \cdot сут)$				
		$Вт/(м^3 \cdot ^\circ C \cdot сут)$				
Класс энергетической эффективности						С
2. Общие тепловые потери здания через наружные ограждающие конструкции	$Q_h = 0,024 K_m D_d A_{об}$					
	Q_h	кВт ч				

Общий коэффициент теплопередачи здания	K	Вт/(м ² °C)			
Количество градусо-суток отопительного периода	D_d	°Cсут			
2.1 Тепловые потери здания через наружные ограждающие конструкции	$Q_{h^{tr}}=0,024K_m^{mp}D_dA_{об}$				
	$Q_{h^{tr}}$	кВт ч			
Приведенный коэффициент теплопередачи через наружные ограждающие конструкции здания	$K^{tr}=(F_wK+F_FK+F_cK+F_fK)/F_{общ}$				
	K^{tr}	Вт/(м ² °C)			
2.2 Тепловые потери здания на вентиляцию помещений	$Q_{h^{inf}}=0,024K_m^{mp}D_dA_{об}$				
	$Q_{h^{inf}}$	кВт ч			
Условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий тепловые потери за счет инфильтрации и вентиляции	$K^{inf}=0,28c_nV_h\rho_a^{ht}k/A_{общ}$				
	K^{inf}	Вт/(м ² °C)			
Удельная теплоемкость воздуха	c	кДж/(кг·°C)			
Коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций	β_v	-			
Средняя плотность приточного воздуха за отопительный период	ρ_a^{ht}	кг/м ³			
Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период	n_a	ч ⁻¹			
Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции	L_v	м ³ /ч			
Число часов работы механической вентиляции в течение недели	n_v	ч			
Количество воздуха, поступающего через неплотности светопрозрачных конструкций и дверей	G_{inf}	кг/ч			
Коэффициент учета влияния встречного теплового потока в светопрозрачных конструкциях	k	-			
Число часов учета инфильтрации в течение недели	n_{inf}	ч			
3. Бытовые тепlopоступления в течении отопительного периода	$Q_{быт}=Q_{л}+Q_{об}$				
		кВт ч			
3.1. Количество явной теплоты, выделяемой людьми	$Q_{л}=q_{л}n z_{ом} T 10^3$				
		кВт ч			
Удельные тепловыделения от одного человека	$q_{л}$	Вт/чел			
Количество персонала	n	чел			
Время пребывания людей в здании	T	час/сут			
3.2 Тепловыделения от электропотребляющего оборудования	$Q_{об}=0,024q_{л}n z_{ом}$				
		кВт ч			
Удельная величина бытовых тепlopоступлений на 1 м ² расчетной площади здания	q_{int}	Вт/м ²			
Расчетная площадь	A_r	м ²			
4. Тепlopоступления от солнечной радиации в течении отопительного периода, кВт ч	$Q_p=t_F k_F (F_{F1}I_1+F_{F2}I_2+F_{F3}I_3+F_{F4}I_4)$				
		кВт ч			
Коэффициент затенения светового проема	t_F	-			
Коэффициент относительно проникания солнечной радиации для светопропускающих заполнений окон, принимаемые согласно ТКП 45- 2.04-195-2010;	k_F	-			

Средняя за отопительный период интенсивность солнечной радиации на вертикальные поверхности	юго-восток	I_1	кВт·ч/м ²			
	северо-запад	I_2				
	юго-запад	I_3				
	северо-восток	I_4				

5.1.3 Определение фактического теплотребления при нормативных условиях отопительного периода

Для сравнения фактического теплотребления в системах отопления и вентиляции здания с расчетным и нормативным значениями фактический расход тепловой энергии пересчитывается на нормативные условия отопительного периода в соответствии с данными СНБ 2.04.02-2000.

Пересчет фактического теплотребления в системах отопления и вентиляции здания на нормативные условия производится по формуле:

$$Q_{h\text{ фн}}^y = Q_{\phi} \cdot \frac{Dd}{Dd_{\phi}},$$

где Dd и Dd_{ϕ} – нормативное и фактическое значения градусо-суток, °С·сут:

$$Dd = (t_{\text{int}} - t_{\text{ext}}) \cdot z,$$

где t_{int} – средняя за отопительный период температура внутреннего воздуха в здании, t_{ext} – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С, z – продолжительность отопительного периода, сут.

5.2 Фактическое и расчетное теплотребление в системе ГВС

5.2.1 Фактическое теплотребление

Фактическое теплотребление в системе ГВС определяется за год на основании данных теплосчетчика при наличии измерений теплотребления отдельно в системе ГВС.

5.2.2 Расчетное теплотребление

Расчетный расход тепловой энергии в системе ГВС определяется с использованием значения нормативного потребления горячей воды в соответствии с СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» и СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Средненедельная тепловая нагрузка горячего водоснабжения жилого здания $Q_{hw}^{cp.n}$ определяется по формуле:

$$Q_{hw}^{cp.n} = \frac{1,2 \cdot a \cdot m \cdot c \cdot (55 - t_x)}{24 \cdot 3,6}, \text{ Вт},$$

где a – норма расхода горячей воды с температурой $t_r = 55$ °С на одного жителя в средние сутки, принимаемая в зависимости от степени комфортности здания, л; m – число жителей в здании, чел, c – удельная теплоемкость воды, равная 4,19 кДж/(кг·К); t_x – температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период, принимаемая равной 5 °С.

Средняя за сутки максимального водопотребления тепловая нагрузка горячего водоснабжения жилого здания $Q_{hw}^{cp.c}$ определяется по формуле:

$$Q_{hw}^{cp.c} = \chi_n \cdot Q_z^{cp.n}, \text{ Вт},$$

где χ_n – коэффициент недельной неравномерности расхода теплоты, для жилых зданий $\chi_n = 1,14$.

Расчетная (максимально-часовая) тепловая нагрузка горячего водоснабжения жилого здания Q_r^p определяется по формуле:

$$Q_{hw}^p = \chi_n \cdot \chi_c \cdot Q_z^{cp.n}, \text{ Вт},$$

где χ_c – коэффициент суточной неравномерности расхода теплоты за сутки максимального водопотребления, для жилых зданий $\chi_c = 2,00$.

Годовой расход теплоты на горячее водоснабжение $Q_r^{год}$ определяется по формуле:

$$Q_{hw}^{год} = 0,024 \cdot Q_z^{cp.n} \cdot \left(z_{om} + \beta \cdot \frac{55 - t_{x.l}}{55 - t_x} (z_z - z_{om}) \right), \text{ кВт} \cdot \text{ч},$$

где z_z, z_{om} – продолжительность работы системы горячего водоснабжения и длительность отопительного периода соответственно, сут; β – коэффициент снижения расхода воды на горячее водоснабжение в летний период, $\beta = 0,8$; $t_{x.l}$ – температура холодной (водопроводной) воды в летний период, принимаемая равной 15 °С.

5.3 Фактическое и нормативное потребление электрической энергии

5.3.1 Фактическое электропотребление

При наличии в обследуемом жилом доме отдельного коммерческого или технического учета на силовое оборудование и систему освещения фактическое потребление определяется на основании показаний приборов учета.

Оценку фактического потребления электроэнергии по направлениям использования \mathcal{E}_i , кВт·ч, можно произвести по формуле:

$$\mathcal{E}_i = P_{yi} \cdot K_{ci} \cdot T_i,$$

где P_{yi} – установленная мощность электрооборудования, кВт;

K_{ci} – степень использования установленной мощности;

T_i – фактическое время работы данного оборудования в течение

рассматриваемого периода, час.

5.3.2 Расчетное электропотребление

Расчетное потребление электроприемниками квартир (коттеджей) определяется по формуле

$$\mathcal{E}_{\text{кв}} = P_y \cdot n_{\text{кв}} \cdot K_c \cdot K_o \cdot T_{\text{и}}$$

где P_y —

установленная (заявленная) мощность электроприемников одной квартиры, кВт;

$n_{\text{кв}}$ — количество квартир, шт.;

K_c — коэффициент спроса для одной квартиры (коттеджа), принимаемый по ТКП 45-4.04-149-2009;

K_o — коэффициент одновременности, принимаемый по ТКП 45-4.04-149-2009.

Расчетную нагрузку групповых сетей освещения общедомовых помещений жилых зданий (лестничных клеток, вестибюлей, технических этажей и подполий, подвалов, чердаков, колясочных), а также жилых помещений общежитий следует определять по светотехническому расчету коэффициента спроса, равным единице.

Нормативное электропотребление на освещение мест общего пользования $\mathcal{E}_{\text{осв}}$, кВт·ч, (поэтажные внеквартирные коридоры, лестницы, вестибюли жилых зданий) определяется по формуле:

$$\mathcal{E}_{\text{осв}} = p_y \cdot S \cdot T_i,$$

где p_y — максимально допустимая удельная установленная мощность, Вт/м², для рассматриваемых помещений;

S — площадь мест общего пользования, м²;

T_i — расчетное время работы осветительных установок за рассматриваемый период, час.

Потребление электрической энергии двигателем насоса, $\mathcal{E}_{\text{дв}}$, кВт·ч, определяется по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{\text{дв}} = \frac{P_n}{\eta_{\text{дв}}} \cdot T,$$

где $P_n (\cos \varphi)$ — номинальная мощность насоса, кВт;

T — время работы за рассматриваемый период, ч;

$\eta_{\text{дв}}$ — КПД двигателя.

Нормативное потребление электроэнергии лифтовым хозяйством не определяется в связи с отсутствием расчетных значений времени работы лифтов.

5.4 Определение интегральных энергетических характеристик зданий

Удельные интегральные энергетические характеристики здания характеризуют энергоэффективность здания и могут быть использованы для сравнения с аналогичными показателями других зданий.

Фактический удельный расход тепловой энергии в системе отопления здания за отопительный период $q_{h,\phi}^y$, кВт·ч/м², определялся по фактическому теплотреблению, пересчитанному на нормативные условия:

$$q_{h,\phi}^y = \frac{Q_{h,\phi n}^y}{A_h^{sum}},$$

где $Q_{h,\phi n}^y$ – фактическое теплотребление в системе отопления при нормативных условиях отопительного периода, кВт·ч;

A_h^{sum} – суммарная площадь квартир и полезная площадь нежилых помещений, м².

Расчетный удельный расход тепловой энергии в системе отопления здания за отопительный период q_h^y , кВт·ч/м², определялся по формуле:

$$q_h^y = \frac{Q_h^y}{A_h^{sum}},$$

где Q_h^y – расчетное теплотребление в системе отопления, кВт·ч.

Аналогично определяются удельные показатели теплотребления для системы ГВС:

$$q_{hw,\phi}^y = \frac{Q_{hw,\phi}^y}{A_h^{sum}}, \quad q_{hw}^y = \frac{Q_{hw}^y}{A_h^{sum}}$$

где $Q_{hw,\phi}^y$ – фактическое теплотребление в системе горячего водоснабжения, кВт·ч;

где Q_{hw}^y – расчетное теплотребление в системе горячего водоснабжения, кВт·ч;

Определяются удельные показатели потребления электрической энергии зданием:

$$\varepsilon_{\phi}^y = \frac{\mathcal{E}_{\phi}}{A_h^{sum}}, \quad \varepsilon_p^y = \frac{\mathcal{E}_p}{A_h^{sum}}$$

где \mathcal{E}_{ϕ} – фактическое потребление электрической энергии общедомовым оборудованием, кВт·ч;

где \mathcal{E}_p – расчетное потребление электрической энергии общедомовым оборудованием, кВт·ч.

Определяются удельные показатели потребления электрической энергии

общедомовым оборудованием:

$$\mathfrak{E}_{\phi.o.}^y = \frac{\mathfrak{E}_{\phi.o.}}{A_h^{sum}}, \quad \mathfrak{E}_{p.o.}^y = \frac{\mathfrak{E}_{p.o.}}{A_h^{sum}}$$

где $\mathfrak{E}_{\phi.o.}$ – фактическое потребление электрической энергии общедомовым оборудованием, кВт·ч;

где $\mathfrak{E}_{p.o.}$ – расчетное потребление электрической энергии общедомовым оборудованием, кВт·ч.

Для системы отопления и вентиляции дополнительно определяется фактический $q_{h\phi}^{yn}$ и расчетный q_h^{yn} удельный расход тепловой энергии в системе отопления и вентиляции здания за отопительный период, приведенный к градусо-суткам отопительного периода Dd , Вт·ч/м²·°С·сут.:

$$q_{h\phi}^{yn} = 1000 \cdot \frac{q_{h\phi}^y}{Dd}, \quad q_h^{yn} = 1000 \cdot \frac{q_h^y}{Dd}$$

Удельные показатели теплопотребления, приведенные к градусо-суткам отопительного периода, не зависят от региона, характеризуют энергоэффективность здания и могут быть использованы для сравнения с базовым уровнем нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий.

6 Составляющие энергетического паспорта

По результатам энергетического обследования составляется энергетический паспорт. Форма энергетического паспорта представлена в приложении В.

Данные, включенные в энергетический паспорт здания, должны излагаться в следующей последовательности:

- сведения о типе и функциональном назначении здания, его этажности и объеме;
- данные об объемно-планировочном решении с указанием данных о геометрических характеристиках и ориентации здания, площади его ограждающих конструкций и пола отапливаемых помещений;
- климатические характеристики района строительства, включая данные об отопительном периоде;
- проектные данные по теплозащите здания, включающие приведенные сопротивления теплопередаче, как отдельных компонентов ограждающих конструкций, так и здания в целом;
- проектные данные по системам поддержания микроклимата и способам их регулирования в зависимости от изменения климатических воздействий, по системам теплоснабжения здания;
- проектные теплоэнергетические характеристики здания, включающие удельные расходы тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода по отношению к 1 м^2 отапливаемой площади (или 1 м^3 отапливаемого объема) и градусо-суткам отопительного периода;
- изменения в построенном здании (объемно-планировочные, конструктивные, систем поддержания микроклимата) по сравнению с проектом;
- результаты испытания энергопотребления и тепловой защиты здания после годичного периода его эксплуатации;
- класс энергетической эффективности здания;
- рекомендации по повышению энергетической эффективности здания.

7 Разработка плана действий и список мероприятий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения, а также их технических и экономических показателей

Разработанный план действий и список мероприятий должен содержать:

- Целевые показатели энергосбережения и их значения, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ;
- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- Ожидаемые результаты в натуральном выражении от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- Ожидаемые результаты в стоимостном выражении от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- Экономический эффект от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В программу энергосбережения в обязательном порядке должны быть включены следующие моменты:

- Снижение объема потребления энергетических ресурсов.
- Установка приборов учета энергетических ресурсов.
- Проведение энергетического обследования.

Внедрение энергосберегающих мероприятий.

1. Энергосбережение в системе освещения:

- Исполнение освещения в соответствии с действующими нормами, недопущение избытка или недостатка освещенности;

- Замена ламп накаливания на энергосберегающие (компактные люминесцентные, светодиодные лампы), экономия электроэнергии составит до 70%, от ранее потребляемой ими;

- Замена люминесцентных ламп, на люминесцентные лампы повышенной энергетической эффективности, экономия до 5%;

- Замена пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) низкого класса энергоэффективности, на более энергоэффективную ПРА, экономия до 10%;

- Сегментация контуров освещения, с возможностью выключения как отдельного сегмента, так всего освещения, экономия до 10%.

2. Энергосбережение в системе отопления:

- Оснащение системы отопления прибором учета тепловой энергии. Позволяет осуществлять качественный и количественный мониторинг энергозатрат, производить расчеты с теплоснабжающей организацией, в соответствии с действительным потреблением тепловой энергии;

- Проведение своевременной промывки, химической очистки системы отопления, экономия до 10%;

- Гидравлическая наладка, регулировка, организация регулярного технического обслуживания системы отопления, экономия до 10%;

- Автоматизация управления системой отопления, установка (оборудование) индивидуального теплового пункта (ИТП), экономия до 25%;

- Проведение работ по снижению теплопроводности ограждающих конструкций - своевременная оклейка окон, замена оконных рам на менее теплопроводные, утепление стен, чердачных и подвальных перекрытий. Экономия 20-40%;

- Замена неисправных радиаторов отопления, применение индивидуальных терморегуляторов, установка отражающих экранов. Снижение энергозатрат до 15%.

3. Энергосбережение в системе водоснабжения (холодного, горячего):

- С целью получения возможности мониторинга потребления холодной и горячей воды, а также возможности оплаты по факту, произвести установку счетчиков для системы холодного и горячего водоснабжения;
- Сокращение потерь, путем устранения всех утечек и точной организации своевременного обслуживания и ремонта системы водоснабжения;
- Применение экономичной водоразборной арматуры;
- Установка системы автоматической регулировки температуры горячей воды.

4. Энергосбережение в системе вентиляции и кондиционирования:

- Применение систем подогрева поступающего воздуха, за счет отводимого, возможная экономия тепловой энергии 30-40%;
- Модернизация, замена устаревшего вентиляционного оборудования.
- Исключение нерационального использования систем кондиционирования;
- Применение оборудования высокого класса энергетической эффективности;
- Своевременное обслуживание установок кондиционирования.

Экономическая эффективность отражает результаты внедрения энергосберегающих мероприятий и определяется разностью между денежными доходами и расходами от реализации мероприятий, а также отражает изменение величины спроса на топливно-энергетические ресурсы в результате замещения более дорогих видов топлива менее дорогими.

Оценка эффективности использования средств, направляемых на реализацию энергосберегающих мероприятий, производится на основании следующей системы показателей:

простой срок окупаемости (T_n) не более 10 лет;
динамический срок окупаемости (T_d) не более 15 лет;
чистый дисконтированный доход (ДД) более 0;
внутренняя норма доходности ($E_{вн}$) более E – нормативной ставки дисконтирования;
индекс прибыльности (Π_n) более 1,0.

Простой срок окупаемости капитальных вложений применяется для предварительной оценки энергосберегающего мероприятия на стадии составления технико-экономического обоснования (предложения) реализации мероприятия:

$$T=I/\text{Э}_{\text{год}}$$

где I – капитальные вложения (или инвестиции) в реализацию данного мероприятия (из всех источников финансирования), млн. руб.;

$\text{Э}_{\text{год}}$ – годовая экономия топливно-энергетических ресурсов, получаемая от реализации данного мероприятия (в денежном выражении), млн. руб.

Капитальные вложения в реализацию энергосберегающих мероприятий включают в себя объемы расходов по разработке бизнес-плана или технико-экономического обоснования мероприятия, стоимость проектно-изыскательских работ, основного и вспомогательного оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Расчет капитальных вложений и годовой экономии производится в соответствии с методическими рекомендациями по составлению технико-экономических обоснований для энергосберегающих мероприятий, разрабатываемыми Департаментом по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь.

8. Оценка и сравнение различных энергосберегающих мероприятий и решение о финансировании энергосберегающего мероприятия принимается на основании расчета чистого дисконтированного дохода (ДД), внутренней нормы доходности ($E_{вн}$) и индекса прибыльности (Π_n).

Чистый дисконтированный доход (ДД), внутренняя норма доходности ($E_{вн}$) и индекс прибыльности ($\Pi_{и}$) относятся к показателям, включающим стоимость денег с учетом доходов будущего периода.

9. Чистый дисконтированный доход (превышение дохода над затратами нарастающим итогом за расчетный период T с учетом дисконтирования) рассчитывается по формуле

$$ДД = \sum_{t=0}^T (D_t - Z_t - I_t) \cdot (1 + E)^{-t}$$

где D_t – денежные поступления (выручка, дивиденды и др.) от реализации мероприятия в t -м году, млн. руб.;

Z_t – эксплуатационные расходы по реализации мероприятия и другие платежи (налоги, пошлины и т.д.) в t -м году, млн. руб.;

I_t – инвестиции (капитальные вложения) в t -м году, млн. руб.;

T – период, в течение которого осуществляются инвестиции и эксплуатация оборудования, а также извлекается доход от реализации мероприятия, лет;

E – ставка дисконтирования. Ставка дисконтирования учитывает ставку рефинансирования Национального банка Республики Беларусь или фактическую ставку процента по долгосрочным кредитам банка, индекс цен (в необходимых случаях может учитываться надбавка за риск, которая добавляется к ставке дисконтирования для безрисковых вложений) и принимается для расчета в соответствии с настоящей Инструкцией равной 10 %, или $E = 0,1$.

Положительное значение чистого дисконтированного дохода свидетельствует об экономической целесообразности реализации энергосберегающего мероприятия.

Примечание. В год осуществления первоначальных капитальных вложений ($t = 0$) чистый дисконтированный доход равен: $ДД_0 = -I_0$.

Внутренняя норма доходности ($E_{вн}$) (значение ставки дисконтирования, при которой чистый дисконтированный доход равен нулю) находится путем решения следующего уравнения:

$$\sum_{t=0}^T (Dt - 3t) \cdot (1 + E_{вн})^{-t} = \sum_{t=0}^T It \cdot (1 + E_{вн})^{-t}$$

или графическим методом, приведенным в приложении к настоящей Инструкции.

Если рассчитанная внутренняя норма доходности оказывается выше нормативной ставки дисконтирования 0,1, то энергосберегающее мероприятие экономически эффективно.

При необходимости выбора энергосберегающего мероприятия из нескольких более эффективным является мероприятие с более высокой внутренней нормой доходности.

Индекс прибыльности ($\Pi_{и}$) определяется как отношение разности дохода и затрат при реализации мероприятия к величине капитальных вложений (нарастающим итогом за расчетный период T):

$$\Pi_{и} = \frac{\sum_{t=0}^T (Dt - 3t) \cdot (1 + E)^{-t}}{\sum_{t=0}^T It \cdot (1 + E)^{-t}}$$

Индекс прибыльности тесно связан с чистым дисконтированным доходом. Если ДД положителен, то $\Pi_{и} > 1$, и наоборот. Мероприятие считается экономически эффективным, если $\Pi_{и} > 1$.

При необходимости выбора энергосберегающего мероприятия из нескольких более эффективным является мероприятие с более высоким индексом прибыльности.

Оценка эффективности реализованного мероприятия осуществляется в соответствии с формулами, приведенными выше, на основании фактических данных по капитальным вложениям, эксплуатационным затратам и денежным поступлениям (бухгалтерский учет, статистическая отчетность) по состоянию на последний день года, предшествующего году проведения оценки мероприятия.

8 Финансовые механизмы для реализации запланированных мероприятий

Основными источниками финансирования энергосберегающих мероприятий и проектов являются собственные средства жильцов, ЖЭС или товарищества собственников (амортизация и прибыль), для бюджетных организаций – средства бюджета, а также привлеченные средства (кредиты банков и лизинг).

Дополнительными источниками финансирования энергосберегающих мероприятий могут являться:

- инвестиционный налоговый кредит,
- программы банков;
- лизинг,
- государственно-частное партнерство,
- средства на энергосбережение,
- энергосервисные контракты,
- государственная поддержка,
- государственные программы.

9 Вопросы стоимости энергетического аудита

Расчет энергоаудита предусматривает сбор специалистом полной информации об энергоснабжении объекта. На стоимость работ, получаемую при расчете энергоаудита, влияют следующие показатели:

- **количество зданий и сооружений.** Каждое здание повышает сложность проводимых работ, так как требует конкретного анализа показателей энергопотребления, в том числе сбора данных, систематизации и суммирования с аналогичными параметрами других сооружений. Амортизация измерительных приборов и оборудования также влияют на стоимость проведения энергоаудита.

К стоимости проведения энергоаудита прибавляются собственные издержки организации, оказывающей данные услуги. При расчете энергоаудита учитываются следующие расходы компании:

- **зарботная плата специалистов.** Организации проводящие энергоаудит, включают в его стоимость плату за услуги инженеров, проектировщиков, бухгалтеров, водителей и других специалистов;
- **командировочные расходы.** В случае если компания, заказывающая энергоаудит объектов, находится в другом населенном пункте, в стоимость работ включаются расходы на проживание, питание специалистов, а также оплату ГСМ;
- **затраты на текущие технические нужды проекта.** При проведении обследования и составлении энергетического плана расходы компании на амортизацию измерительных приборов, приобретение расходных материалов и другие технические нужды включаются в конечную цену энергоаудита.

Смета на энергоаудит – это документ, оформляемый при составлении программы обследования и содержащий перечень всех планируемых расходов на проведение оценочных мероприятий. В пунктах сметы на аудит указываются:

1. Информация об объекте. Смета на энергоаудит включает адрес обследуемого здания и его площадь (в тысячах кв. м).

2. Перечень работ. Энергоаудит зданий может включать следующие операции:

- регулярный контроль функционирования датчиков-регистраторов температур и расхода энергоресурсов;
- тепловизионное исследование наружных и/или внутренних поверхностей ограждающих конструкций;
- обработка и анализ полученных данных;
- подготовка комплекса рекомендательных мер (с экономическим обоснованием) и др.

3. Накладные расходы. Цены на энергоаудит умножаются на установленный коэффициент в следующих частных случаях:

- работа в зимний сезон и ночные часы,
- энергоаудит домов с тепловизионным обследованием различных типов ограждающих конструкций,
- проведение мероприятий по энергоаудиту в условиях городской застройки и др.

Расчет стоимости энергоаудита учитывает объем обследуемого объекта: коэффициент уменьшается от 1,2 до 0,3 при увеличении площадей от 5000 куб. м до 120000 куб. м.

4. Итоговая стоимость энергоаудита. Расчет энергоаудита содержит суммарную стоимость оказанных услуг с учетом понижающих и повышающих коэффициентов, в том числе процентную долю зарплат энергоаудиторов.

Список использованных источников

[1] Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.2006 № 964 «Об энергетическом обследовании организаций»

[2] ТКП 45- 2.04-195-2010 (02250) «Тепловая защита зданий. Теплоэнергетические характеристики. Правила определения»

[3] Энергетический аудит зданий Электронный журнал энергосервисной компании, № 6, 2009

[4] Тематическое сообщество «Энергоэффективность и Энергосбережение» Консолидированный обзор «Энергоаудит зданий и энергетические паспорта». декабрь, 2011 <http://solex-un.ru/energo>

[5] МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. Пособие по проектированию.

Приложение А

Договор № ____

на выполнение работ по теме: «Проведение обязательного энергетического обследования и паспортизации _____»

город Минск

«__» ____ 201_ г.

_____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований действующего законодательства, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Предметом настоящего Договора является проведение обязательного энергетического обследования и паспортизации _____, расположенного по адресу: _____ - (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора определяется на основании Локального сметного расчета № 1 (Приложение № 3 к Договору) и составляет _____, в том числе НДС 18% - _____.

2.2. Цена настоящего Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Оплата выполненных по настоящему Договору работ осуществляется Заказчиком в пределах, доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на соответствующий период в следующем порядке:

2.3.1. Аванс в размере 30% от Цены Договора, что составляет _____, в том числе НДС 18% - _____, течение 5-ти банковских дней с даты подписания Договора.

2.3.2. Окончательный расчет в размере 70% от Цены Договора, что составляет _____, в том числе НДС 18% - _____, в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ (приложение № 3 к настоящему Договору).

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Исполнитель производит выполнение работ в срок до _____ 201_ г. При этом срок выполнения работ включает в себя приемку и согласование результатов работ с Заказчиком.

3.2. Исполнитель вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Договором порядке.

3.3. По завершению выполнения работы, Исполнитель предоставляет Заказчику, результаты выполненных работ.

3.4. Срок устранения предоставленных Заказчиком, замечаний к результатам работ и повторного предоставления исправленных результатов работ на рассмотрение Заказчика, составляет десять рабочих дней с момента предоставления указанных замечаний.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. В течение 5 (пяти) календарных дней, с момента завершения выполнения работ, предусмотренных Договором, Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности результата работ.

4.2. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем уведомления, указанного в п.4.1. Договора, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Договором, и Акт сдачи-приемки работ, оформленный по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Договору, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.

4.3. Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.2. Договора, Заказчик рассматривает результаты работ, осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с приложением акта, содержащего перечень выявленных недостатков, необходимых доработок. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения перечисленных в акте недостатков и/или доработки результатов работ, Исполнитель обязуется в установленный срок, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ с перечнем выявленных недостатков и необходимых доработок, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику письменные разъяснения в отношении выполненных работ или устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.6. Заказчик повторно принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 4.3. Договора.

4.7. В случае если Заказчик в установленный срок не оформил Акт сдачи-приемки работ или не дал мотивированного отказа, Акт сдачи-приемки работ по истечении 5-ти дней с момента его получения Заказчиком считается оформленным, работы принятыми, цена выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.

5. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Привлечение Исполнителем других организаций (соисполнителей) к исполнению настоящего Договора осуществляется в соответствии с условиями п.7.3.3 настоящего Договора.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в Договоре.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик вправе:

7.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

7.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и настоящим Договором.

7.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

7.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

7.1.5. Осуществлять контроль объема и сроков выполнения работ.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором.

7.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

7.2.3. При отсутствии замечаний принять и своевременно оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.

7.2.4. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 7.4.4 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ, при необходимости, корректировки сроков выполнения работ принимается Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

7.3. Исполнитель вправе:

7.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 2.5 настоящего Договора.

7.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

7.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора.

7.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.3.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.

7.4. Исполнитель обязан:

7.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.

7.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

7.4.3. Обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке работ.

7.4.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 5 (пяти) дней после приостановления выполнения работ.

7.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

8.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель, уплачивает Заказчику неустойку, в том числе:

8.2.1. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору, предусмотренных Календарным планом, по вине Исполнителя, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки - в размере 1/300 ставки рефинансирования от цены настоящего Договора, действующей на момент уплаты неустойки.

8.3. Исполнитель несет ответственность за недостатки результатов работы, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить.

8.4. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Исполнителем.

8.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств

8.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами признаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства: стихийные бедствия, боевые действия, а также отменяющие (изменяющие) акты органов государственной власти. При этом Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору вследствие вышеуказанных обстоятельств, обязана уведомить другую сторону в течение 5-ти календарных дней после наступления соответствующих обстоятельств с целью решения вопросов дальнейшего исполнения настоящего Договора. Уведомление считается произведенным с момента получения его уведомляемой стороной.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке.

9.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

9.2.1 Несоблюдение Исполнителем более чем на 15 рабочих дней сроков выполнения работ в соответствии с п.3.1. настоящего Договора и Календарным планом.

9.2.2 Неисполнение Исполнителем требования Заказчика устранить недостатки результата работ в срок, установленный в акте с перечнем выявленных недостатков (п. 4.5. Договора).

9.2.3 Результаты работ по настоящему Договору имеют существенные и неустранимые в запланированные сроки недостатки.

9.2.4 В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

9.3 При расторжении настоящего Договора Заказчик обязан:

9.3.1 Принять фактически выполненные Исполнителем на момент расторжения настоящего Договора работы надлежащего качества.

9.3.2 Оплатить Исполнителю в течение 10 (десяти) банковских дней с момента оформления Акта сдачи-приемки работ, фактически выполненные Исполнителем работы надлежащего качества.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания договора и действует до ____ 201__ года.

10.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору.

11. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ

11.1. Разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров. Достигнутые договоренности оформляются дополнительным соглашением Сторон. При наличии разногласий по исполнению настоящего Договора до обращения в Арбитражный суд Сторона обязаны предъявить другой Стороне письменную претензию, которая подлежит рассмотрению в течение месяца, с даты ее получения.

11.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору передаются на разрешение Арбитражного суда.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все имущественные права на любые исследования, доклады, отчеты и другие материалы, созданные в графическом, электронном и любом другом виде, подготовленные Исполнителем для Заказчика в рамках настоящего Договора, принадлежат Заказчику, и Исполнитель должен не позднее даты окончания срока действия настоящего Договора передать в распоряжение Заказчика всю такую документацию вместе с ее подробным перечнем. Исполнителю разрешается оставить у себя копии вышеупомянутых документов. Исполнитель не имеет права использовать, раскрывать или предоставлять эти материалы третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

12.2. Право собственности на результаты выполненных работ, созданные в рамках настоящего Договора, переходит к Заказчику.

12.3. Авторские права на результаты выполненных работ, созданных в рамках настоящего Договора, принадлежат Исполнителю.

12.4. Во всем, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

12.5. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон в любой момент в течение срока его действия.

12.6. Все изменения в настоящий Договор вносятся только дополнительным соглашением, подписанным Сторонами, заключившими настоящий Договор.

12.7. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Акт сдачи-приёмки работ.

Приложение № 3 – Локальный сметный расчет № 1.

12.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение Б

Уважаемые жильцы!

Администрацией планируется улучшить работу системы электроснабжения, отопления и горячего водоснабжения.

Просим Вас оказать содействие в проведении обследования Вашего дома и заполнить настоящую анкету

Номер квартиры указывать не требуется, анкета является анонимной.

Ваши ответы помогут улучшить теплоснабжение и электроснабжение в вашем доме уже в будущем году, а впоследствии постепенно решить эту проблему и для других домов.

Анкету просьба опустить в ящик для сбора опросных листов

Количество комнат в вашей квартире		
Этаж		
Количество постоянно проживающих		чел
Фактическая температура воздуха в квартире зимой		°С
Желаемая температура воздуха в квартире зимой		°С

Используете ли вы дополнительные меры для повышения температуры воздуха зимой:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> заклейка притворов окон | <input type="checkbox"/> увеличение числа секций отопительных батарей |
| <input type="checkbox"/> включение электроотопительных приборов | <input type="checkbox"/> обогрев газовой плитой |
| | <input type="checkbox"/> другое |

Хорошо ли работает система вытяжной вентиляции

- | | | |
|---------|--|--|
| Кухни | <input type="checkbox"/> удовлетворительно | <input type="checkbox"/> неудовлетворительно |
| Ванной | <input type="checkbox"/> удовлетворительно | <input type="checkbox"/> неудовлетворительно |
| Санузла | <input type="checkbox"/> удовлетворительно | <input type="checkbox"/> неудовлетворительно |

Как часто вы пользуетесь форточками зимой для проветривания квартиры:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> постоянно | <input type="checkbox"/> очень редко |
| <input type="checkbox"/> преимущественно ночью во время сна | <input type="checkbox"/> никогда |
| <input type="checkbox"/> для проветривания после приготовления пищи, курения | |

Бывают ли случаи, когда вашу квартиру перетапливают:

- иногда осенью никогда
 иногда весной другое

Пользуетесь ли вы кранами на отопительных приборах для регулирования отопления:

- часто никогда
 иногда это невозможно

Были ли за последние 2 года перерывы зимой

- в отоплении
 в горячей воде

Сколько раз за последний год болели Вы и члены вашей семьи заболеваниями, которые вы связываете с низкой температурой воздуха в квартире зимой:

- не болели болели (сколько?) раз
 болели 1-2 раза

Отключают ли у вас горячую воду:

- весной осенью
 летом

Если ДА, то на какой срок:

- неделя месяц
 2 недели более месяца

Устраивает ли вас работа системы горячего водоснабжения

- | | | |
|-------------|--|--|
| температура | <input type="checkbox"/> удовлетворительно | <input type="checkbox"/> неудовлетворительно |
| напор | <input type="checkbox"/> удовлетворительно | <input type="checkbox"/> неудовлетворительно |

Напор горячей воды колеблется в течение суток:

- утро вечер
 день

Как вы поддерживаете освещенность в своей квартире?

- Всегда при помощи искусственного освещения
 Всегда при помощи естественного освещения в дневное время
 Комбинированно

Вы и члены вашей семьи обращались с просьбами или жалобами по вопросам:

- отопления

- горячего водоснабжения
- электроснабжения

Приложение В

Энергетический паспорт здания					
Общая информация					
Дата заполнения (число, месяц, год)					
Адрес здания	22017, г. Минск, ул. Каменногорская, 30 Жилое				
Разработчик проекта	-				
Адрес и телефон разработчика	-				
Шифр проекта	-				
Расчетные условия					
№	Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение	
1	Расчетная температура внутреннего воздуха	t_{int}	°С	20	
2	Расчетная температура наружного воздуха	t_{ext}	°С	-24	
3	Расчетная температура теплого чердака	t_{int}^c	°С	0	
4	Продолжительность отопительного периода	z_{ht}	сут	202	
5	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	t_{ht}	°С	-1,6	
6	Градусо-сутки отопительного периода	D_d	°С·сут	4 363	
Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания					
7	Назначение	Жилое			
8	Размещение в застройке	Отдельно стоящее здание			
9	Тип	Малозэтажное			
10	Конструктивное решение	Бескаркасное			
Геометрические и теплоэнергетические показатели					
<i>Геометрические показатели</i>					
№ п/п	Показатель	Обозначение показателя и ед. измерения	Нормативное значение показателя	Расчетное (проектное) значение показателя	Фактическое значение показателя
11	Общая площадь внутренних поверхностей наружных ограждающих конструкций здания, в том числе:	A_e^{sum}, m^2		6 741	
	стен	A_w, m^2		2 361	
	окон и балконных дверей	A_F, m^2		1 520	
	витражей	A_F, m^2		0	
	фонарей	A_F, m^2		0	
	входных дверей и ворот	A_{ed}, m^2		15	
	покрытий (совмещенных)	A_c, m^2		1 304	
	чердачных перекрытий (холодного чердака)	A_c, m^2		0	
	перекрытий теплых чердаков	A_c, m^2		0	
	перекрытий над техподпольями	A_f, m^2		0	
	перекрытий над неотапливаемыми	A_f, m^2		0	

	подвалами и техподпольями				
	перекрытий над проездами и под эркерами	$A_f, \text{м}^2$		0	
	пола по грунту	$A_f, \text{м}^2$		1 540	
12	Площадь квартир	$A_b, \text{м}^2$		-	
13	Площадь жилых помещений	$A_b, \text{м}^2$		-	
14	Расчетная площадь (общественных зданий)	$A_b, \text{м}^2$		11 157	
15	Отапливаемый объем	$V_b, \text{м}^3$		34 922	
16	Коэффициент остекленности фасада здания	f	-	-	0,39
17	Показатель компактности здания	k_e^{des}	-	-	0,19
Теплоэнергетические показатели					
<i>Теплотехнические показатели</i>					
18	Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций	$R_o^r, \text{м}^2 \cdot \text{°C} / \text{Вт}$			
	наружных стен	R_w	3,20	2,28	2,10
	окон, балконных дверей и фонарей	R_F	1,00	0,52	0,49
	витражей	R_F	-	-	-
	фонарей	R_F	-	-	-
	входных дверей и ворот	R_{ed}	1,00	1,00	0,92
	покрытий, чердачных перекрытий (холодных чердаков)	R_c	6,00	5,75	5,35
	перекрытий теплых чердаков (включая покрытие)	R_c	-	-	-
	перекрытий над неотапливаемыми подвалами и техподпольями	R_f	-	-	-
	перекрытий над проездами и под эркерами	R_f	-	-	-
	пола по грунту	R_f	6,00	5,05	4,60
19	Приведенный коэффициент теплопередачи здания	$K_m^{tr}, \text{Вт} / (\text{м}^2 \cdot \text{°C})$	0,41	0,67	0,63
20	Кратность воздухообмена здания за отопительный период	$n_a, \text{ч}^{-1}$		0,55	
21	Условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции	$K_m^{inf}, \text{Вт} / (\text{м}^2 \cdot \text{°C})$		0,85	
22	Общий коэффициент теплопередачи здания	$K_m, \text{Вт} / (\text{м}^2 \cdot \text{°C})$	1,26	1,52	1,48
Теплопотери					
23	Общие теплопотери через наружные ограждающие конструкции за отопительный период	$Q_b, \text{МДж}$	888 014	1 171 519	1 144 959
24	Удельные бытовые тепловыделения в здании	$q_{int}, \text{Вт} / \text{м}^2$		43,6	
25	Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период	$Q_{int}, \text{МДж}$		286 815	
26	Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период	$Q_s, \text{МДж}$		115 325	

27	Требуемое количество тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода	$Q_h^y, \text{МДж}$	658 098	978 459	948 445
Коэффициенты					
№ п/п	Показатель	Обозначение показателя и ед. измерения	Нормативное значение показателя	Фактическое значение показателя	
28	Коэффициент, зависящий от способа регулирования подачи теплоты в системах отопления	ζ	1,0	1,0	
29	Коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях	k	0,7	0,7	
30	Коэффициент учета дополнительного теплопотребления	β_h	1,13	1,13	
Комплексные показатели					
31	Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания	$q_h^{des}, \text{кВт}\cdot\text{ч}/\text{м}^2$	59,0	87,7	
32	Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания	$q_h^{req}, \text{кВт}\cdot\text{ч}/\text{м}^2$	49,0	87,7	
33	Класс энергетической эффективности		D Низкий		
34	Расчетный удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение здания	$q_h^{des}, \text{кВт}\cdot\text{ч}/\text{м}^2$	61,9	47,7	
	Класс энергетической эффективности		A Очень высокий		
35	Удельный расход электрической энергии общедомовыми системами здания	$\varepsilon^{des}, \text{кВт}\cdot\text{ч}/\text{м}^2$	1,65	1,60	
	Класс энергетической эффективности		C Нормальный		
34	Соответствует ли проект здания нормативному требованию		нет		
35	Указания о необходимости доработки проекта здания		да		
Указания по повышению энергетической эффективности					
36	Рекомендации				
	Желательна реконструкция здания				
37	Паспорт заполнен				
	Организация				
	Адрес и телефон				
	Ответственный исполнитель				